

## Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka: **Ludbreg**  
Mjesto uzorkovanja: MRS Ludbreg  
Datum uzorkovanja: 17.03.2014.  
Datum dostave uzorka: 17.03.2014.  
Datum ispitivanja: 18.03.2014.  
Uvjeti uzorkovanja: P = 32 bar

Primjedba: Ev. broj 307

 HRN EN ISO 6974-5:2008

Sastav	Mas % (bez zraka)	Mol % (bez zraka)
N <sub>2</sub>	2,95	1,80
CO <sub>2</sub>	0,05	0,02
C <sub>1</sub>	86,89	92,61
C <sub>2</sub>	9,16	5,21
C <sub>3</sub>	0,85	0,33
i-C <sub>4</sub>	0,07	0,02
n-C <sub>4</sub>	0,03	0,01
i-C <sub>5</sub>	0,00	0,00
n-C <sub>5</sub>	0,00	0,00
C <sub>6+</sub>	0,00	0,00

 HRN EN ISO 6976:2008

Gornja ogrjevna vrijednost: 38,79 MJ/m<sup>3</sup> (15°C)  
Donja ogrjevna vrijednost: 34,98 MJ/m<sup>3</sup> (15°C)  
Wobbe-ova značajka: 50,44 MJ/m<sup>3</sup> (15°C)

Molarna masa: 17,100 kg/kmol  
Gustoća: 0,7248 kg/m<sup>3</sup> (15°C)  
Relativna gustoća: 0,5915 (zrak=1)  
Specifična plinska konstanta: 486,22 J/(kg K)